

Заказчик:
ТСЖ "НАШ ДОМ 21"

Место отбора проб:
г. Москва, Мичуринский проспект, д.21

Вид источника:
Центральный водопровод

Вид анализа:
Индивидуальный

Дата приема пробы:
30.03.2021

Номер образца:
4548

Информационный протокол №4548

Определяемый показатель	Полученный результат	Нормативное значение (СанПиН 2.1.4.1074-01)	Единица измерения	Нормативный документ
Органолептические показатели				
Мутность	0	Не более 2,6	ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
Цветность	5.9	Не более 20	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах	1	Не более 2	баллы	ГОСТ Р57164-2016
Общие показатели				
рН	7.31	6,0 – 9,0	ед.рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Жесткость общая	4.92	Не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманганатная	2.5	Не более 5,0	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Сухой остаток	336	В пределах 1000	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
Удельная электропроводность	614	-	мкСм/см	РД 52.24.495-2005
Щелочность общая	3.92	-	ммоль/дм ³	ГОСТ 31957-2012
Щелочность свободная	0	-	ммоль/дм ³	ГОСТ 31957-2012
Сероводород	0	0,003	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.178-02
Катионы				
Аммоний	0.22	2,0	мг/дм ³	ФР.1.31.2013.16570
Железо общее	0	0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Калий	3.9	-	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98

Магний	16.1	-	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Марганец	0.042	0,1	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Кальций	72	-	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
Анионы				
Гидрокарбонаты	239	-	мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012
Карбонаты	0	-	мг/дм ³	ГОСТ 31957-2012
Фториды	0.209	1,5	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012
Хлориды	44.9	350	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012
Нитраты	9	45	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012
Сульфаты	40	500	мг/дм ³	ГОСТ 31867-2012

Параметр "Привкус" исследуется только в бутилированной воде с ненарушенной заводской упаковкой.

"0" означает, что содержание определяемого компонента ниже порога обнаружения.

Результаты анализа распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям, и носят информационный характер.

Заключение

Уважаемый Заказчик, проба воды по исследованным показателям **соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отклонений по измеряемым параметрам не выявлено.

Ответственный за подготовку протокола



Петров Н.А.